中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：黄 平
注册号：3100125-018
有效期：至2022年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：王文胜
注册号：3100125-099
有效期：至2023年11月29日

工程施工图设计出图专用章
资质证书号：A231001250
有效期至2023年12月25日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

日期 Date	版次 Rev.	版次说明 Description
22.06.30	A	施工图

建设单位 Client
福州市福耀高等研究院

设计单位 Design Institute
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.

项目名称 Project Name
福耀科技大学（暂名）

子项名称 Sub-Project	明德堂及行政楼		
项目编号 Project No.	22-AD-001	子项编号 Sub-Project No.	04

职责 Responsibility	姓名 Name	签字 Signature	日期 Date
审定 Approved by	阮林旺		2022.06.30
审核 Reviewed by	赵承宏		2022.06.30
校对 Checked by	王沐		2022.06.30
设计总负责人 Principal in charge	王文胜		2022.06.30
专业负责人 Discipline Responsible	黄平		2022.06.30
设计 Designed by	姜鸿博		2022.06.30
	曾从纬		2022.06.30
绘图 Drawn by	姜鸿博		2022.06.30

图纸名称 Sheet Title
一层平面图

专业 Discipline	建筑	阶段 Stage	施工图
图号 Sheet No.	10-002	版次 Rev.	A

执业签章 Registration Stamp

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：王文胜
注册号：3100125-099
有效期：至2023年11月29日

工程施工图设计出图专用章
资质证书号：A231001250
有效期至2023年12月25日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图负责人 安娜

一层平面图 1:150

地上总建筑面积：23645.65㎡
本层建筑面积：8084㎡



防火分区示意表													
楼层	防火分区编号	使区功能	防火分区面积(m²)	建筑面积(m²)	人数指标	计算人数	疏散宽度/100人	所需疏散宽度(m)	室外/安全出口疏散宽度(m)	借用相邻防火分区宽度(m)	被相邻防火分区借用宽度(m)	设计疏散宽度(m)	疏散宽度裕量比例	疏散宽度满足率
一层	1-A-0	车库	167	167	60人	60	1.00	0.60	2.20	0	0	2.20	0.00%	366.67%
	1-A-1	礼堂	1540	1578	600座	600	0.75	4.50	4.60	0	0	4.60	0.00%	102.22%
	1-B	办公、会议	4753	4753	12m²/人	396	1.00	3.96	25.5	0	0	25.5	0.00%	643.94%
	1-C	后台、宅座	1167	1167	105人	105	1.00	1.05	3.3	0	0	3.3	0.00%	314.29%

图例：

钢筋混凝土墙、柱	外挂通风外墙	暗装消火栓	玻璃窗/玻璃幕墙
深板留洞位置	底板留洞位置	雨水立管	落水口
建筑标高/结构标高	消防救援窗		

说明：
注1：疏散走道两侧的隔墙为耐火等级不低于1小时的不燃体。
注2：水、暖、电等管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封箍声排施。
所有竖向管道井在每层楼板处采用预留抽盖，待管道安装后用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火封堵，厚度同楼板，强弱电桥架在穿墙及穿楼板处用同等级限的防火泥处理。电缆井，管道井与房间，走道等相连通的孔洞，其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。
注3：电缆穿墙防水做法详电施及08D800-6
注4：楼地面做法详图集12J304，并参见第5页，第三条3设计、施工要求
注5：当室内外高差为300时，在F-0.050标高处设置地圈梁或梁，特殊做法处详建身详图。
注6：有防电磁干扰要求的用房及变电所浴室内项棚，墙面，地面，门连续满铺镀锌铁丝网构成封闭的六面屏蔽整体，屏蔽材料采用φ方孔镀锌铁丝网，施工前铁丝网应清除浮锈和油垢，并整体刷锡。铁丝网搭接长度50，随铺随用锡焊牢。
注7：空调板地漏、阳台地漏、冷凝水管、雨水管、阳台排水立管等定位详见水施，排水坡向地漏，排水坡度为0.5%
注8：防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙位置见防火分区示意图。
注9：建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底层基面。防火隔墙包括楼梯间的墙，电梯井的墙，疏散走道两侧隔墙，房间隔墙等，该防火分割体的耐火极限详见单体说明消防专篇，特殊用房房间（变配电、设备用房等）隔墙的耐火极限详见单体说明消防专篇
注10：屋顶承重构件的耐火极限不低于1h，采光顶离开周围范围小于6m设置防火采光顶，耐火极限不低于1h。

本图纸如盖出图章者，方可一律无效
Invalid Unless Stamped

图纸编号：22AD01-A04-A10002