



序号	防火分区编号	防火分区名称	防火分区面积 (m²)	防火分区使用人数	防火分区疏散人数	防火分区疏散宽度 (m)	防火分区疏散宽度指标 (m/100人)	防火分区疏散宽度与使用人数比例	防火分区疏散宽度与使用人数比例
1	1-A-0	乐池	167	167	60人	1.00	0.60	2.20	0.00%
2	1-A-1	礼堂	1540	1578	600人	0.75	4.50	4.60	0.00%
3	1-B	办公室、会议室	4753	4753	1200人	1.00	3.96	25.5	0.00%
4	1-C	宿舍、伙房	1167	1167	105人	1.00	1.05	2.8	0.00%

PLAN 1F平面布置图  
Scale 1:150 (A0)

注：1. 阴影填充区域不在本次设计范围。  
2. 疏散出口门的净宽度均不应小于0.80m。  
3. 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净宽度均不应小于2.1m。  
4. 消防栓和灭火器的位置，具体详见给排水专业。  
5. 消防疏散楼梯设计执行，本次设计不做更改。